平成28年度　管理型最終処分場維持管理状況報告書

施設設置主体名	礼文町				
施設名	礼文町衛生センター　管理型最終処分場				
施設所在地	礼文郡礼文町船泊字ヲチカフナイ964、1014、沼ノ沢1013				
許可(届出)年月日	平成25年8月15日	許可番号	循環第703号	技術管理者名	主査　釜谷　尚之
埋立面積	8,450㎡	埋立容量	38,075㎥	しゃ水工	有
浸出水処理施設規模	64㎥/日	浸出水処理方式	回転円盤法+接触ばっき法＋凝縮沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	中間処理残渣、不燃ごみ、粗大ごみ、可燃ごみ、一斉清掃・海岸清掃ごみ、海岸漂着物、浸出水処理汚泥				

○埋立状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
直接埋立ごみ量(t)	356.58	476.92	280.55	344.03	162.20	177.13	227.54	115.65	40.70	218.45	57.87	60.23	2,517.85
収集ごみ	7.31	9.42	7.58	8.38	11.12	8.27	7.58	8.97	8.69	7.40	7.14	7.65	99.51
直搬ごみ	349.27	467.50	272.97	335.65	151.08	168.86	219.96	106.68	32.01	211.05	50.73	52.58	2,418.34
焼却残渣(t)	12.04	8.52	15.61	13.80	13.17	13.77	7.99	8.03	13.10	8.43	8.64	10.94	134.04
埋立ごみ量合計(t)	368.62	485.44	296.16	357.83	175.37	190.90	235.53	123.68	53.80	226.88	66.51	71.17	2,651.89
埋立ごみ量(㎥)	1,184.10	1,655.90	913.10	1,080.10	505.80	566.60	664.60	319.80	120.10	774.60	124.00	160.60	8,069.30
覆土量(㎥)	0.00	18.90	11.00	24.20	0.00	0.00	10.00	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	76.90
埋立容量合計(㎥)	1,184.10	1,674.80	924.10	1,104.30	505.80	566.60	674.60	319.80	132.90	774.60	124.00	160.60	8,146.20

※年度末の埋立残余容量　15,312.4　㎥

○地下水・放流水等の状況

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値
(採取日)		19日	17日	14日	26日	23日	20日	19日	8日	6日	17日	7日	7日	
(報告日)		20日	18日	15日	27日	24日	21日	20日	9日	7日	18日	8日	8日	
浸出水	pH	7.76	8.50	7.32	7.85	7.44	7.43	7.70	7.41	7.78	7.80	8.10	7.88	
	BOD(mg/L)	30.00	6.00	18.00	19.20	10.00	15.00	6.00	10.00	16.00	13.20	12.00	9.00	30.00
	SS(mg/L)	48.00	26.00	38.00	48.00	28.00	44.00	46.00	32.00	72.00	24.00	20.00	20.00	72.00
	窒素含有量(mg/L)	11.91	0.57	22.43	42.90	28.60	24.54	31.50	27.19	15.27	20.04	7.58	15.71	42.90
放流水	pH	7.13	6.54	7.02	7.31	7.22	7.12	7.52	6.98	7.80	7.63	7.99	7.48	
	BOD(mg/L)	5.60	1.70	1.90	0.60	1.00	0.20	1.00	4.40	3.40	1.20	1.00	2.00	5.60
	SS(mg/L)	4.60	4.00	2.70	7.30	2.00	5.00	3.00	0.00	6.30	3.30	2.30	1.70	7.30
	窒素含有量(mg/L)	8.74	0.30	16.57	18.57	24.75	11.42	2.21	19.39	13.28	16.69	9.15	9.54	24.75
地下水	電気伝導率(上)	－	27.4	26.0	35.2	71.3	45.6	169.1	－	85.9	－	－	－	
	電気伝導率(下)	－	17.8	22.7	24.1	48.5	19.8	52.6	23.3	29.1	－	－	－	
	塩化物イオン(上)	－	103.0	93.3	93.3	110.0	93.3	90.0	－	80.0	－	－	－	
	塩化物イオン(下)	－	93.0	90.0	113.3	126.7	100.0	113.0	107.0	76.6	－	－	－	

※地下水の(－)は積雪のため測定不能

○ダイオキシン類測定結果(採取場所:①処理室放流ピット　②最終処分場地下水集水桝)

項　目	基準値	測定値	
①放流水(処理水)	10 pg-TEQ/L	0.044 pg-TEQ/L	採取日:5月11日　報告日:6月 6日
②地下水(上)	1 pg-TEQ/L	0.00011 pg-TEQ/L	採取日:6月29日　報告日:7月28日
②地下水(下)	1 pg-TEQ/L	0.000093 pg-TEQ/L	採取日:5月11日　報告日:6月 6日

○その他施設の状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
悪臭の発散状況	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	
害虫等の発生状況	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
覆土の状況	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	
ごみの飛散、流出	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	
浸出水の内部貯留	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	
法面、擁壁等の崩壊	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	