平成31年度　管理型最終処分場維持管理状況報告書

施設設置主体名	礼文町				
施設名	礼文町衛生センター　管理型最終処分場				
施設所在地	礼文郡礼文町船泊字ヲチカフナイ964、1014、沼ノ沢1013				
許可(届出)年月日	平成25年8月15日	許可番号	循環第703号	技術管理者名	所長　釜谷　尚之
埋立面積	8,450㎡	埋立容量	38,075㎥	しゃ水工	有
浸出水処理施設規模	64㎥/日	浸出水処理方式	回転円盤法+接触ばっき法＋凝縮沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	中間処理残渣、不燃ごみ、粗大ごみ、可燃ごみ、一斉清掃・海岸清掃ごみ、海岸漂着物、浸出水処理汚泥				

○埋立状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
直接埋立ごみ量(t)	173.52	202.09	109.45	96.24	139.99	93.89	160.60	134.04	100.81	72.34	57.32	119.11	1,459.40
収集ごみ	11.52	8.76	8.83	11.53	9.51	9.02	11.50	38.50	69.92	11.62	10.29	14.45	215.45
直搬ごみ	162.00	193.33	100.62	84.71	130.48	84.87	149.10	95.54	30.89	60.72	47.03	104.66	1,243.95
焼却残渣(t)	15.31	13.22	13.03	13.30	15.80	11.99	9.08	0.63	0.00	0.00	0.00	7.08	99.44
埋立ごみ量合計(t)	188.83	215.31	122.48	109.54	155.79	105.88	169.68	134.67	100.81	72.34	57.32	126.19	1,558.84
埋立ごみ量(㎥)	242.10	325.00	142.40	143.90	212.90	151.30	259.70	175.60	130.80	90.60	100.40	162.50	2,137.20
覆土量(㎥)	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
埋立容量合計(㎥)	272.10	355.00	172.40	173.90	242.90	181.30	289.70	205.60	160.80	120.60	130.40	192.50	2,497.20

※前年度末の埋立残余容量　10,566㎥

※令和元年6月7日調査時での埋立残余容量　10,200　㎥

※11月の直接埋立ごみ中の収集ごみについては可燃ごみ28.78tを含む

※12月の直接埋立ごみ中の収集ごみについては可燃ごみ57.94tを含む

○地下水・放流水等の状況

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値
(採取日)		16日	14日	11日	9日	13日	11日	16日	12日	3日	14日	12日	10日	
(報告日)		17日	15日	12日	10日	14日	12日	17日	13日	4日	15日	13日	11日	
浸出水	pH	7.89	8.39	7.93	7.73	7.05	7.28	7.34	7.54	7.18	7.81	7.69	7.48	
	BOD(mg/L)	11.00	6.00	14.00	15.00	39.00	22.80	28.00	54.00	10.00	30.00	21.00	19.00	54.00
	SS(mg/L)	20.00	16.00	38.00	18.00	34.00	26.00	4.00	34.00	36.00	6.00	26.00	46.00	46.00
	窒素含有量(mg/L)	20.01	27.05	24.35	5.12	31.74	19.16	8.21	32.49	20.77	30.00	26.66	34.38	34.38
放流水	pH	7.23	7.22	7.19	6.88	6.68	7.01	7.18	7.05	6.95	7.45	6.97	4.66	
	BOD(mg/L)	1.60	0.80	1.20	0.40	0.60	0.40	1.00	0.40	1.40	1.60	1.00	0.80	1.60
	SS(mg/L)	7.70	5.00	8.30	1.70	7.00	5.30	1.00	0.70	9.80	4.30	12.00	7.30	12.00
	窒素含有量(mg/L)	16.48	17.59	16.95	23.99	8.51	11.04	8.21	27.45	7.14	6.34	6.28	4.43	27.45
地下水	電気伝導率(上)	84.7	83.9	109.1	97.2	109.9	120.7	116.9	122.5	63.1	－	－	－	
	電気伝導率(下)	56.8	68.5	79.4	83.2	57.9	77.2	66.0	83.5	100.6	－	－	－	
	塩化物イオン(上)	30.0	23.3	33.3	43.3	36.7	169.6	56.7	66.7	50.0	－	－	－	
	塩化物イオン(下)	66.7	73.3	96.7	100.0	43.3	120.0	126.7	133.3	196.7	－	－	－	

※地下水の(－)は積雪のため測定不能

○ダイオキシン類測定結果(採取場所:①処理室放流ピット　②最終処分場地下水集水桝)

項　目	基準値	測定値	
①放流水(処理水)	10 pg-TEQ/L	0.14 pg-TEQ/L	採取日:5月28日　報告日:6月26日
②地下水(上)	1 pg-TEQ/L	0.16 pg-TEQ/L	採取日:5月29日　報告日:6月26日
②地下水(下)	1 pg-TEQ/L	0.00033 pg-TEQ/L	採取日:5月29日　報告日:6月26日

○その他施設の状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
悪臭の発散状況	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	
害虫等の発生状況	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
覆土の状況	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	
ごみの飛散、流出	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
浸出水の内部貯留	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	
法面、擁壁等の崩壊	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	