【日水コングループ】

水質検査結果書

No.A1900164-003
2003040

2020年3月19日

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
検査責任者　代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）

委託者	礼文町			
試料の種別	浄水			
試料名	香深簡易水道　浄水			
採水地点	香深井地先（残留塩素濃度：0.3mg/L）			
受託年月日	2020年3月5日			
採水年月日	2020年3月2日	天候	前日　晴	当日　晴
気温	-4℃	水温	4℃	
採水者	前田　和紀 様	（所属）	礼文町建設課水道係	
検査期日	2020年3月5日　～　2020年3月17日			

	基準項目	基準値	検査結果		基準項目	基準値	検査結果
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005 mg/L 未満
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 mg/L 未満
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 mg/L 未満	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 mg/L 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 mg/L 未満	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 mg/L 未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 mg/L 未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	15.5 mg/L
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 mg/L 未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.002 mg/L 未満	38	塩化物イオン	200mg/L以下	25.4 mg/L
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 mg/L 未満	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	37.8 mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	40	蒸発残留物	500mg/L以下	109 mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.23 mg/L	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 mg/L 未満
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05 mg/L 未満	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L 未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1 mg/L 未満	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L 未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 mg/L 未満	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 mg/L 未満	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 mg/L 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001 mg/L 未満	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.5 mg/L
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001 mg/L 未満	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	48	味	異常でないこと	異常なし
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	0.001 mg/L 未満	49	臭気	異常でないこと	異常なし
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	50	色度	5度以下	0.5 度 未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.05 mg/L 未満	51	濁度	2度以下	0.1 度 未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満		-以下余白-		
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002 mg/L 未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002 mg/L				
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.004 mg/L				
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002 mg/L 未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.002 mg/L				

判定	今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水質検査結果書

No.A1900164-006
2003043

2020年3月19日

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
検査責任者　代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）

委託者	礼文町			
試料の種別	原水			
試料名	香深簡易水道　原水			
採水地点	浄水場着水井			
受託年月日	2020年3月5日			
採水年月日	2020年3月2日	天候	前日　晴	当日　晴
気温	-4℃	水温	2℃	
採水者	前田　和紀 様	（所属）	礼文町建設課水道係	
検査期日	2020年3月5日　～　2020年3月9日			

	基準項目	基準値（参考）	検査結果		基準項目	基準値（参考）	検査結果
1	大腸菌	検出されないこと	陽性				
2	嫌気性芽胞菌	―	0 個/100mL				
	-以下余白-						

判定	原水検査につき判定しません。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水質検査結果書

No.A1900158-003
2002017

2020年2月15日

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
検査責任者　代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）

委託者	礼文町			
試料の種別	浄水			
試料名	香深簡易水道　浄水			
採水地点	香深井地先（残留塩素濃度：0.4mg/L）			
受託年月日	2020年2月6日			
採水年月日	2020年2月3日	天候	前日　曇	当日　曇
気温	-4℃	水温	4℃	
採水者	前田　和紀 様	（所属）	礼文町建設課水道係	
検査期日	2020年2月6日　～　2020年2月12日			

	基準項目	基準値	検査結果		基準項目	基準値	検査結果
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	塩化物イオン	200mg/L以下	27.6 mg/L				
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.6 mg/L				
5	pH値	5.8以上8.6以下	7.3				
6	味	異常でないこと	異常なし				
7	臭気	異常でないこと	異常なし				
8	色度	5度以下	1.3 度				
9	濁度	2度以下	0.1 度 未満				
	-以下余白-						

判定	今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水質検査結果書

No.A1900166-003
2001006

2020年1月17日

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
検査責任者　代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）

委託者	礼文町			
試料の種別	浄水			
試料名	香深簡易水道　浄水			
採水地点	香深井地先（残留塩素濃度：0.2mg/L）			
受託年月日	2020年1月9日			
採水年月日	2020年1月6日	天候	前日　曇	当日　雪
気温	-1℃	水温	2℃	
採水者	前田　和紀 様	（所属）	礼文町建設課水道係	
検査期日	2020年1月9日　～　2020年1月16日			

	基準項目	基準値	検査結果		基準項目	基準値	検査結果
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	塩化物イオン	200mg/L以下	25.5 mg/L				
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4 mg/L				
5	pH値	5.8以上8.6以下	7.3				
6	味	異常でないこと	異常なし				
7	臭気	異常でないこと	異常なし				
8	色度	5度以下	0.5 度 未満				
9	濁度	2度以下	0.1 度 未満				
	-以下余白-						

判定	今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水質検査結果書

No.A1900141-003
1912029

2019年12月23日

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンテクア21ビル
検査責任者　代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）

委託者	礼文町				
試料の種別	浄水				
試料名	香深簡易水道　浄水				
採水地点	香深井地先（残留塩素濃度：0.1mg/L）				
受託年月日	2019年12月7日				
採水年月日	2019年12月2日	天候	前日　曇	当日　雨	
気温	4.0℃	水温	8.2℃		
採水者	前田　和紀 様	（所属）	礼文町建設課水道係		
検査期日	2019年12月7日　～　2019年12月20日				

	基準項目	基準値	検査結果		基準項目	基準値	検査結果
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 mg/L 未満				
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
5	塩素酸	0.6mg/L以下	0.05 mg/L 未満				
6	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満				
7	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
8	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002 mg/L 未満				
9	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002 mg/L				
10	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
11	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.004 mg/L				
12	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002 mg/L 未満				
13	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
14	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.002 mg/L				
15	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005 mg/L 未満				
16	塩化物イオン	200mg/L以下	25.4 mg/L				
17	蒸発残留物	500mg/L以下	98 mg/L				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5 mg/L				
19	pH値	5.8以上8.6以下	7.4				
20	味	異常でないこと	異常なし				
21	臭気	異常でないこと	異常なし				
22	色度	5度以下	0.5 度				
23	濁度	2度以下	0.1 度 未満				
	-以下余白-						

判定	今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水質検査結果書

No.A1900141-006
1912032

2019年12月23日

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
検査責任者　代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）

委託者	礼文町			
試料の種別	原水			
試料名	香深簡易水道　原水			
採水地点	浄水場着水井			
受託年月日	2019年12月7日			
採水年月日	2019年12月2日	天候	前日　曇	当日　雨
気温	4.0℃	水温	1.0℃	
採水者	前田　和紀 様	（所属）	礼文町建設課水道係	
検査期日	2019年12月7日　～　2019年12月10日			

	基準項目	基準値（参考）	検査結果		基準項目	基準値（参考）	検査結果
1	大腸菌	検出されないこと	陽性				
2	嫌気性芽胞菌	―	0 個/100mL				
	-以下余白-						

判定	原水検査につき判定しません。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水質検査結果書

No.A1900140-003
1911041

2019年11月28日

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
検査責任者　代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）

委託者	礼文町			
試料の種別	浄水			
試料名	香深簡易水道　浄水			
採水地点	香深井地先（残留塩素濃度：0.3mg/L）			
受託年月日	2019年11月13日			
採水年月日	2019年11月11日	天候	前日　晴	当日　晴
気温	8.0℃	水温	7.2℃	
採水者	前田　和紀 様	（所属）	礼文町建設課水道係	
検査期日	2019年11月14日　～　2019年11月25日			

	基準項目	基準値	検査結果		基準項目	基準値	検査結果
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	塩化物イオン	200mg/L以下	24.9 mg/L				
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5 mg/L				
5	pH値	5.8以上8.6以下	7.4				
6	味	異常でないこと	異常なし				
7	臭気	異常でないこと	異常なし				
8	色度	5度以下	0.5 度 未満				
9	濁度	2度以下	0.1 度 未満				
	-以下余白-						

判定	今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水質検査結果書

No.A1900123-003
1910033

2019年10月25日

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
検査責任者　代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）

委託者	礼文町			
試料の種別	浄水			
試料名	香深簡易水道　浄水			
採水地点	香深井地先（残留塩素濃度：0.3mg/L）			
受託年月日	2019年10月10日			
採水年月日	2019年10月7日	天候	前日　晴	当日　晴
気温	15.0℃	水温	14.0℃	
採水者	前田　和紀 様	（所属）	礼文町建設課水道係	
検査期日	2019年10月10日　～　2019年10月15日			

	基準項目	基準値	検査結果		基準項目	基準値	検査結果
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	塩化物イオン	200mg/L以下	25.5 mg/L				
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.7 mg/L				
5	pH値	5.8以上8.6以下	7.3				
6	味	異常でないこと	異常なし				
7	臭気	異常でないこと	異常なし				
8	色度	5度以下	1.3 度				
9	濁度	2度以下	0.1 度 未満				
	-以下余白-						

判定	今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水質検査結果書

No.A1900079-006
1909058

2019年9月24日

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
検査責任者　代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）

委託者	礼文町			
試料の種別	原水			
試料名	香深簡易水道　原水			
採水地点	香深井地先			
受託年月日	2019年9月5日			
採水年月日	2019年9月2日	天候	前日　晴	当日　晴
気温	23.0℃	水温	12.1℃	
採水者	前田　和紀 様	（所属）	礼文町建設課水道係	
検査期日	2019年9月5日　～　2019年9月20日			

	基準項目	基準値（参考）	検査結果		基準項目	基準値（参考）	検査結果
1	一般細菌	100個/mL以下	110 個/mL	31	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L 未満
2	大腸菌	検出されないこと	陽性	32	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L 未満
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 mg/L 未満	33	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 mg/L 未満	34	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 mg/L 未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	35	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.7 mg/L
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	36	pH値	5.8以上8.6以下	7.5
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	37	臭気	異常でないこと	異常なし
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005 mg/L 未満	38	色度	5度以下	1.6 度
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 mg/L 未満	39	濁度	2度以下	0.3 度
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	40	嫌気性芽胞菌	—	0 個/100mL
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.21 mg/L	41	クリプトスポリジウム	—	0 個/10L
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05 mg/L 未満	42	ジアルジア	—	0 個/10L
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1 mg/L 未満		-以下余白-		
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 mg/L 未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 mg/L 未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
21	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 mg/L 未満				
22	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 mg/L 未満				
23	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 mg/L 未満				
24	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 mg/L 未満				
25	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	15.5 mg/L				
26	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 mg/L 未満				
27	塩化物イオン	200mg/L以下	24.9 mg/L				
28	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	39.9 mg/L				
29	蒸発残留物	500mg/L以下	105 mg/L				
30	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 mg/L 未満				

判定	原水検査につき判定しません

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水質検査結果書

No.A1900079-003
1909055

2019年9月24日

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
検査責任者　代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）

委託者	礼文町			
試料の種別	浄水			
試料名	香深簡易水道　浄水			
採水地点	香深井地先（残留塩素濃度：0.3mg/L）			
受託年月日	2019年9月5日			
採水年月日	2019年9月2日	天候	前日　晴	当日　晴
気温	23.0℃	水温	13.7℃	
採水者	前田　和紀 様	（所属）	礼文町建設課水道係	
検査期日	2019年9月5日　～　2019年9月24日			

	基準項目	基準値	検査結果		基準項目	基準値	検査結果
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 mg/L 未満				
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
5	塩素酸	0.6mg/L以下	0.05 mg/L 未満				
6	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満				
7	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
8	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002 mg/L 未満				
9	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.005 mg/L				
10	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
11	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.010 mg/L				
12	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002 mg/L 未満				
13	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 mg/L				
14	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.004 mg/L				
15	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005 mg/L 未満				
16	塩化物イオン	200mg/L以下	25.1 mg/L				
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	38.5 mg/L				
18	蒸発残留物	500mg/L以下	108 mg/L				
19	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.5 mg/L				
20	pH値	5.8以上8.6以下	7.3				
21	味	異常でないこと	異常なし				
22	臭気	異常でないこと	異常なし				
23	色度	5度以下	0.5 度 未満				
24	濁度	2度以下	0.1 度 未満				
	-以下余白-						

判定	今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水質検査結果書

No.A1900078-003
1908048

2019年8月29日

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンテクア21ビル
検査責任者　代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）

委託者	礼文町			
試料の種別	浄水			
試料名	香深簡易水道　浄水			
採水地点	香深井地先（残留塩素濃度：0.3mg/L）			
受託年月日	2019年8月8日			
採水年月日	2019年8月5日	天候	前日　晴	当日　晴
気温	22℃	水温	16.5℃	
採水者	前田　和紀 様	（所属）	礼文町建設課水道係	
検査期日	2019年8月8日　～　2019年8月16日			

	基準項目	基準値	検査結果		基準項目	基準値	検査結果
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	塩化物イオン	200mg/L以下	23.8 mg/L				
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5 mg/L				
5	pH値	5.8以上8.6以下	7.4				
6	味	異常でないこと	異常なし				
7	臭気	異常でないこと	異常なし				
8	色度	5度以下	1.0 度				
9	濁度	2度以下	0.1 度 未満				
	-以下余白-						

判定	今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水質検査結果書

No.A1900075-003
A1900075

2019年7月12日

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
検査責任者　代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）

委託者	礼文町 様			
試料の種別	浄水			
試料名	香深簡易水道　浄水			
採水地点	香深井地先（残留塩素濃度：0.2mg/L）			
受託年月日	2019年7月3日			
採水年月日	2019年7月1日	天候	前日　－	当日　雨
気温	14.0℃	水温	10.3℃	
採水者	前田　和紀 様	（所属）	礼文町建設課水道係	
検査期日	2019年7月3日　～　2019年7月10日			

	基準項目	基準値	検査結果		基準項目	基準値	検査結果
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	塩化物イオン	200mg/L以下	23.7 mg/L				
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.8 mg/L				
5	pH値	5.8以上8.6以下	7.4				
6	味	異常でないこと	異常なし				
7	臭気	異常でないこと	異常なし				
8	色度	5度以下	0.7 度				
9	濁度	2度以下	0.1 度 未満				
	-以下余白-						

判定	今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水質検査結果書

No.A1900071-003
1906036

2019年6月24日

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
検査責任者　代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）

委託者	礼文町			
試料の種別	浄水			
試料名	香深簡易水道　浄水			
採水地点	香深井地先（残留塩素濃度：0.4mg/L）			
受託年月日	2019年6月13日			
採水年月日	2019年6月10日	天候	前日　－	当日　晴
気温	15.0℃	水温	11.9℃	
採水者	前田　和紀	（所属）	礼文町建設課水道係	
検査期日	2019年6月13日　～　2019年6月24日			

	基準項目	基準値	検査結果		基準項目	基準値	検査結果
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 mg/L 未満				
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
5	塩素酸	0.6mg/L以下	0.05 mg/L 未満				
6	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満				
7	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
8	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002 mg/L 未満				
9	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.005 mg/L				
10	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
11	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.009 mg/L				
12	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002 mg/L 未満				
13	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002 mg/L				
14	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.002 mg/L				
15	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.006 mg/L				
16	塩化物イオン	200mg/L以下	23.7 mg/L				
17	蒸発残留物	500mg/L以下	91 mg/L				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4 mg/L				
19	pH値	5.8以上8.6以下	7.4				
20	味	異常でないこと	異常なし				
21	臭気	異常でないこと	異常なし				
22	色度	5度以下	0.5 度 未満				
23	濁度	2度以下	0.1 度 未満				
	-以下余白-						

判定	今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水質検査結果書

No.A1900071-006
1906039

2019年6月24日

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
検査責任者　代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）

委託者	礼文町			
試料の種別	原水			
試料名	香深簡易水道　原水			
採水地点	浄水場着水井			
受託年月日	2019年6月13日			
採水年月日	2019年6月10日	天候	前日　－	当日　晴
気温	15.0℃	水温	9.7℃	
採水者	前田　和紀	（所属）	礼文町建設課水道係	
検査期日	2019年6月13日　～　2019年6月14日			

	基準項目	基準値	検査結果		基準項目	基準値	検査結果
1	大腸菌	検出されないこと	陽性				
2	嫌気性芽胞菌	－	0 個/100mL				
	-以下余白-						

判定	

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水質検査結果書

No.A1900070-003
1905050

2019年5月27日

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
検査責任者　代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）

委託者	礼文町			
試料の種別	浄水			
試料名	香深簡易水道　浄水			
採水地点	香深井地先（残留塩素濃度：0.3mg/L）			
受託年月日	2019年5月23日			
採水年月日	2019年5月20日	天候	前日　－	当日　晴
気温	18.0℃	水温	8.0℃	
採水者	前田　和紀 様	（所属）	礼文町建設課水道係	
検査期日	2019年5月23日　～　2019年5月25日			

	基準項目	基準値	検査結果		基準項目	基準値	検査結果
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	塩化物イオン	200mg/L以下	24.1 mg/L				
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5 mg/L				
5	pH値	5.8以上8.6以下	7.4				
6	味	異常でないこと	異常なし				
7	臭気	異常でないこと	異常なし				
8	色度	5度以下	0.5 度 未満				
9	濁度	2度以下	0.1 度 未満				
	-以下余白-						

判定	今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水質検査結果書

No.A1900069-003
1905005

2019年5月17日

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
検査責任者　代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）

委託者	礼文町			
試料の種別	浄水			
試料名	香深簡易水道　浄水			
採水地点	香深井地先（残留塩素濃度：0.5mg/L）			
受託年月日	2019年5月10日			
採水年月日	2019年5月7日	天候	前日　－	当日　晴
気温	17℃	水温	7.6℃	
採水者	前田　和紀 様	（所属）	礼文町建設課水道係	
検査期日	2019年5月10日　～　2019年5月16日			

	基準項目	基準値	検査結果		基準項目	基準値	検査結果
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	塩化物イオン	200mg/L以下	24.5 mg/L				
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4 mg/L				
5	pH値	5.8以上8.6以下	7.4				
6	味	異常でないこと	異常なし				
7	臭気	異常でないこと	異常なし				
8	色度	5度以下	0.5 度 未満				
9	濁度	2度以下	0.1 度 未満				
	-以下余白-						

判定	今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1